

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

### Infos

#### Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

---

### Anreise

#### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 600 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür verfügt über Stufen oder Schwellen.

#### Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

### Eingang

#### Mehrere Stufen

##### Anzahl der Stufen im Eingangsbereich:

Die Anzahl der Stufen beträgt: 8

##### Ausführung der Stufen:

Sind die Stufen max. 16 cm hoch? Ja

Sind die Trittlflächen der Stufen mindestens 30 cm tief? Ja

##### Handlauf:

Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? Ja

Ist er in einer Höhe von 85 bis 90 cm? Ja

Hat er ein leicht greifbares und gerundetes Profil? Ja

#### Drehflügeltür

##### Merkmale:

Die Drehflügeltür muss händisch geöffnet werden.

Es ist eine Glastür.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

#### Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.

Die Türen sind leichtgängig.

Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

---

### Bewegungsflächen

#### Gangbreiten:

Der freie Raum zwischen der Möblierung beträgt mindestens 90 cm!

#### Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

#### Hindernisse:

Es gibt Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken!!

Es gibt im Kundenbereich Stufen!

---

### Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

---

### Kasse

#### Platz im Kassabereich:

Unsere Kassa verfügt über die nötige Durchgangsbreite

#### Verkaufspult:

Die Oberkante des Verkaufspultes befindet sich in 110cm Höhe.

Anmerkung: Die optimale Höhe einer Verkaufskasse ist laut Norm 85 cm.


#### Induktive Höranlage:

!! Es gibt eine induktive Höranlage im Kassabereich: **Nein**

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

### Eingang:



*Mangel (nicht angekreuzt): Kein Platz vor Tür*

**Hinweis:** vor und nach Ihrer Tür befinden sich nicht die nötigen Wendekreise.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)


### Bewegungsflächen:



*Mangel (angekreuzt): Hindernis*

Sie haben angegeben, dass Sie **Hindernisse in Ihren Bewegungsflächen** haben. Bitte beachten Sie die mögliche **Verletzungsgefahr** und entfernen Sie das Hindernis.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)



*Mangel (angekreuzt): Stufen in den Bewegungsflächen*

**Hinweis:** Sie haben Stufen in den Bewegungsflächen! Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen. Vorrübergehende Abhilfe könnte eine mobile Rampe bieten. Bedenken Sie aber, dass eine **mobile Rampe nur eine Notlösung** darstellt.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)

### Kasse:



#### Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage*

Sie haben angegeben, **keine induktive Höranlage im Kassabereich** zu haben. Bei größeren Geschäften mit mehreren Kassen empfiehlt es sich sehr, zumindest eine Kasse mit einer derartigen Anlage auszustatten.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)

[Ausgeblendete anzeigen](#)

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

Save page as PDF